



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 11/267-Т

Законному представителю

*Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 133»*

(полное наименование юридического лица)

01.09.2015г.

(дата составления предписания)

660130, г. Красноярск, ул. Гусарова, 16

(место нахождения юридического лица)

Мной, государственным инспектором отдела по надзору в теплоэнергетике – Осьмухой Константином Николаевичем, в период с 31.08.2015г. по 01.09.2015г. на основании распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора № 2280-р/кр от 17.06.2015г. проведены мероприятия по осуществлению государственного контроля (надзора) в отношении муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 133», ОГРН: 1022402143940, ИНН: 2463021234, юридический адрес: 660130, г. Красноярск, ул. Гусарова, 16.

В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, норм и правил в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обеспечения исправного технического состояния и организации безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей в соответствии с планом проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Енисейского управления Ростехнадзора на 2015 год, зафиксированных в Акте проверки муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 133» от 01.09.2015г. № 11/267/2280-р/кр/2015, на основании части 1 статьи 17 федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, пункта 5.6. Положения о Енисейском управлении Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 17.12.2012 № 729.

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:**Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.**

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которых нарушены или(и) не соблюдены	Срок устранения нарушения
1.	Отсутствует акт ввода в эксплуатацию прибора учета тепловой энергии нежилого здания, расположенного по адресу 660130, г. Красноярск, ул. Гусарова, 16.	ч.ч. 1, 2 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».	01.03.2016

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 36.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен(а):
Директор МБОУ СОШ № 133



Г.В. Байкалова

(подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Лицо, вынесшее предписание:
Главный государственный инспектор отдела
по надзору в теплоэнергетике

Енисейское управление
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому
и атомному надзору

284

А.В. Лобастов

(подпись)

Государственный инспектор отдела
по надзору в теплоэнергетике


Енисейское управление
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому
и атомному надзору

240

К.Н. Осьмуха

(подпись)

Предписание на 1 листе для исполнения получено.
Директор МБОУ СОШ № 133



Г.В. Байкалова

(подпись)

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения органов и должностных лиц, принятые в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.