



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 11/328-Т

Законному представителю

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 133»

(полное наименование юридического лица)

28.10.2016

(дата составления предписания)

660130, г. Красноярск, ул. Гусарова, 16

(место нахождения юридического лица)

Мной, старшим государственным инспектором отдела по надзору в теплоэнергетике, Осьмухой Константином Николаевичем, в период с 03.10.2016 по 28.10.2016 на основании распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора № 3188-р/кр от 20.09.2016 проведены мероприятия по осуществлению государственного контроля (надзора) в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 133», ИНН: 2463021234, юридический адрес: 660130, г. Красноярск, ул. Гусарова, 16.

В целях устранения нарушений, выявленных при проведении проверки выполнения мероприятий, предусмотренных ранее выданным предписанием от 01.09.2015 № 11/268-Т, срок исполнения которых истёк, зафиксированных в Акте проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 133» от 28.10.2016 № 11/328/3188-р/кр/2016, на основании части 1 статьи 17 федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, пункта 5.6. Положения о Енисейском управлении Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 28.06.2016 № 249.

ПОВТОРНО ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:**Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.**

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которых нарушены или(и) не соблюдены	Срок устранения нарушения
1.	Не осуществляется учёт горячей воды в нежилом здании по адресу: 660130, г. Красноярск, ул. Гусарова, 16. Вследствие неисправности прибора учёта.	ч.ч. 1, 2 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».	01.10.2017


Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 36.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен(а):

Директор
МБОУ СШ № 133




Г.В. Байкалова

(подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Лицо, вынесшее предписание:
Старший государственный инспектор
отдела по надзору в теплоэнергетике




К.Н. Осьмуха

(подпись)

Предписание на 1 листе для исполнения получено.

Директор
МБОУ СШ № 133



Г.В. Байкалова

(подпись)

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решений органов и должностных лиц, принятых в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.